



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Хабаровскому краю 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57, e-mail:
osguhab@sovintel.ru телефон доверия 8 (4212) 41-62-62

Отдел надзорной деятельности по Верхнебуреинскому муниципальному району
682030, п. Чегдомын, ул. Центральная – 51, каб. 4, тел. 5-14-43, E-mail: mchs-cheg@mail.ru

Предписание N 55/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара

**Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 3**

Должностному лицу: Заведующему МБДОУ д/с № 4

здание дошкольной образовательной организации, класса функциональной пожарной опасности Ф1.1,
категории риска «высокая» (Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Сулук, ул. Строителей 5)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 Сулукского
сельского поселения Верхнебуреинского муниципальному району Хабаровского края (далее МБДОУ д/с №
4) (юридический адрес: 682088 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Сулук, ул. Строителей 5),
место фактического осуществления деятельности юридического лица: Хабаровский край,
Верхнебуреинский район, п. Сулук, ул. Строителей 5, правообладатель объекта защиты: МБДОУ д/с № 4
(юридический адрес: 682088 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Сулук, ул. Строителей 5).

(полное наименование объекта (-тов) защиты, полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
эксплуатирующего объект защиты)

во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора Верхнебуреинского района по
пожарному надзору подполковника внутренней службы Юрчик Р.В. № 55 от 02.07.2018 г., статьи 6, статьи
6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положения о федеральном
государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» **в период:**
«24» июля 2018 года с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (1 рабочий день/2 часа)

проведена плановая проверка Государственным инспектором Верхнебуреинского муниципального
района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Кинваню Юрием
Владимировичем **территорий, здания МБДОУ СОШ № 3, расположенных по адресу: 682088,
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Сулук, ул. Строителей 5.**

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
наименование и адрес объекта защиты

совместно с Заведующим МБДОУ Д/С № 4 Кольцовой Ольгой Леонидовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный
пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной
безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения
пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей
компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной
безопасности.

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в
соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты,
устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п. п.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований	Отметка (подпись) о выполнении

1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует (не предоставлена) исполнительная документация (монтаж) систем противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ).	ст. 5 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (далее ФЗ-123); п. 61 Правил противопожарного режима (далее ППР в РФ).	01.07.2019 г.	
2.	Дверь, пищеблока входящего в состав МБДО д/с № 3 не является противопожарной 2-го типа.	ст. 5 ФЗ-123; ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; п. 4.17. свода правил (далее СП) 4.13130.2013; п. 5.2.4. СП 4.13130.2013.	01.07.2019 г.	
3.	Двери технических помещений (теплоузел, прачечная, гладильная, электрошитовая) не являются противопожарными второго типа.	ст. 5 ФЗ-123; ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; п. 4.17. СП 4.13130.2013; п. 5.6.4. СП 4.13130.2013.	01.07.2019 г.	
4.	Выходов на чердак с лестничной клетки осуществляется через люк не являющийся противопожарным 2-го типа.	ст. 5 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (далее ФЗ-123); ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; п. 4.17. СП 4.13130.2013; 7.7. СП 4.13130.2013;	01.07.2019 г.	
5.	Эвакуационный выход из подвала, ведущий в общий тамбур, не оборудован тамбур-шлюзом с подачей воздуха при пожаре или противопожарной дверью.	ст. 5 ФЗ-123; ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; п. 61 ППР в РФ; п. 6.9* строительных норм и правил (далее СНиП) 21-01-97*.	01.07.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Государственный инспектор
Верхнебуреинского МР
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы




Кинваню Ю.В.

«31» июля 2018 года

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
"31" 07 2018 г.


(должность, фамилия, инициалы)

Результаты внеплановых проверок

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, Фамилия И.О.	Подпись	Должность, Фамилия И.О.	Подпись